

Na temelju članka 66. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, a u svezi Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br.92/10) i Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine br.116/11), Upravno vijeće na sjednici održanoj 26. listopada 2015. godine, donijelo je

# **P R A V I L N I K**

## **O ZAŠTITI OD POŽARA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik ) Dječji vrtić Viškovo ( u daljnjem tekstu: Vrtić) utvrđuje:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- provođenje unutarnje kontrole u svezi s mjerama zaštite od požara,
- način upoznavanja radnika, prigodom zapošljavanja, s opasnostima od požara na mjestu rada,
- položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- obvezu ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

#### **Članak 2.**

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike Vrtića te na treće osobe za vrijeme njihovog boravka u ustanovi.

#### **Članak 3.**

Zaštita od požara u Vrtiću organizira se i provodi u svim prostorima i okolišu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovoga Pravilnika.

### **II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 4.**

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Vrtić će skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara.
2. da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara.
3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara.
4. da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka.
5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Vrtića.
6. da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje određene prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara.
7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto.
8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu.
9. da se u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata.
10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima.
11. da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara.
12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

### **III. UNUTARNJA KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 5.**

Unutarnju kontrolu glede provođenja mjera zaštite od požara obavlja ovlaštena osoba, prema ugovoru s osnivačem.

#### **Članak 6.**

Ovlaštena osoba iz članka 5. ovoga Pravilnika:

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja Vrtića o uočenim problemima i nepravilnostima
- obavlja druge poslove koji su u svezi sa organiziranjem zaštite od požara

#### **IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA**

##### **Članak 7.**

Ravnatelj ili radnik iz članka 5.ovoga Pravilnika dužan je radnike Vrčića prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici Vrčića moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

##### **Članak 8.**

Radnici Vrčića dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

##### **Članak 9.**

U okviru programa rada Vrčića radnici trebaju korisnike usluga Vrčića upoznati s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Vrčiću.

#### **V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJA POŽARA**

##### **Članak 10.**

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe obvezno je:

1. sve hidrante obilježiti oznakama
2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta
5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu.

## **Članak 11.**

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m. Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični pregled
- kontrolno ispitivanje

## **Članak 12.**

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Vrtić samostalno.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- kompletnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik iz članka 5. ovoga pravilnika.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 2. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka treba povjeriti stručnoj osobi.

## **Članak 13.**

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtničke radnje.

## **Članak 14.**

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovog pravilnika svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

## **Članak 15.**

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata treba se obaviti najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO<sub>2</sub>, treba se obaviti svake dvije godine.

## **VI. OBVEZE I ODGOVORNOST RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

### **Članak 16.**

Provedba mjera zaštite od požara u Vrtiću u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u ustanovi u slučaju izbijanja požara.

### **Članak 17.**

U svezi sa zaštitom od požara radnici Vrtića imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. ovoga pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce na telefonski broj 193 ili 112

Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatra se teškom povredom radne obveze.

## **VII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA**

### **Članak 18.**

Osoba koja prva uoči požar, dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Osoba koja uoči požar treba o njemu izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

### **Članak 19.**

Do dolaska vatrogasaca radnici Vrtića dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

## Članak 20.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara
- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću.

## Članak 21.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

## Članak 22.

Ravnatelj ustanove dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

## VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti svi dosad doneseni Pravilnici o zaštiti od požara.

### Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Vrtića.

KLASA:003-05/15-01/06  
URBROJ:2170/01-54-04-15-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Denis Mladenić

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Vrtića dana 26. 10. 2015.

Ovaj Pravilnik stupio je na snagu dana 03. 11. 2015.

Ravnateljica

Ingrid Lončarić